

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器の検定合格品一覧表

(平成30年 3月20日現在)

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様	
ガ ス 漏 れ 警 報 器 検 知 部 等	アズビル金門白河 (株) 表郷工場 (アズビル金門(株))	〒961-0411 福島県白河市 表郷深渡戸字大山11-16 電話 0248-32-4411 (本社) 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-14-3 電話 03-5980-3733	カナリヤ KTS-P100M カナリヤ KTS-P110A カナリヤ KTS-P140A カナリヤ KTS-P131A カナリヤ KTS-P531C	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付	
	新コスモス電機(株) 東京工場 愛媛工場	〒243-0211 神奈川県厚木市三田 3000 電話 046-242-2513 〒799-3111 愛媛県伊予市 下吾川字池田 776-1 電話 089-946-7096 (生産本部) 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 3-6-25 電話 06-6309-1520 (東京本社) 〒105-8458 東京都港区 西新橋 3-21-8 電話 03-5405-5753 (本社) 〒933-0295 富山県射水市本江 2795 電話 0766-86-0531	コスモス、アイ・エス・ガシステム XA-686A みはり CF-625 コスモス CF-626 CF-626CL ガスハンター CF-621 コスモス、みはり、セコム XH-610G コスモス、らいちよう、みはり トヨセフ XH-622Ga コスモス XH-638GPa	一体型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 分離型 熱線型半導体式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 熱線型半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 熱線型半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 バルク用ガス漏れ検知器 分離型 熱線型半導体式 電池(DC3V) 信号端子付 バルク用ガス漏れ検知器 分離型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付	
	(岩谷産業(株))	(東洋計器(株))	(富士工器(株))	(アズビル金門(株))	複合(分離)型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 快適環境お知らせ機能付 出力信号(無線信号) 液化石油ガス用ガス漏れ警報器XL-791に液化石油 ガス用不完全燃焼器警報部CL-791内蔵 複合(分離)型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 液化石油ガス用ガス漏れ警報器XL-791に液化石油 ガス用不完全燃焼器警報部CL-791内蔵 出力信号(無線信号)
	富士電機(株) 大田原事業所	〒324-8510 栃木県大田原市中田原 1043 電話 0287-22-7169 (本社) 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 (ゲートシティ大崎イーストタワー) 電話 03-5435-7114 (株)桂精機製作所	(KP-01J) JGP0NBLK (KP-13) JGP1TBMF (KP-31A) GP1PBD (KP-35D) GP3VBD KP-15B KP-55B KP-35PC	一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 遮断弁連動 一体型 接触燃焼式 DC 24V 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 分離型 接触燃焼式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 DC 24V 信号端子付	
	(パナソニック(株)) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338			

種別

	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 検 知 部 等	矢崎エナジーシステム (株) 天竜工場	〒431-3393 静岡県浜松市天竜区 二俣町南鹿島 23 電話 0539-25-4111 (本社) 〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 (三田国際ビル17F) 電話 03-3455-8811	アロツ子 YF-417C	一体型 接触燃焼式 DC 24V 信号端子付
			アロツ子 YF-431A	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			アロツ子 YF-432	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			アロツ子 YF-434G	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			アロツ子 YF-005NV	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz
			アロツ子 YF-005N	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz
			アロツ子 YF-005N(D)	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz
			アロツ子 YF-434FI	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			アロツ子 YF-433F	一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			アロツ子 YF-437F	一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
アロツ子 YF-437FP	一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付			
アロツ子 SD-026(検知部) YF-313A(警報部)	分離型 接触燃焼式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付			
報 器 検 知	フィガロ技研(株) 本社工場 (パナソニック(株) システム機器ビジネ スユニット)	〒562-8505 大阪府箕面市 船場西1-5-8 電話 072-730-2870 〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338	ガス当番 PO1POK-3	一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			ガス当番 POVPOK-1	一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
部 等	リコーエレメックス (株) 機器事業本部	〒509-7200 岐阜県恵那市 長島町中野1218-2 電話 0573-26-1511 (本社) 〒464-0075 名古屋市長種区内山 2-14-29 (リコーエレメックス今池ビル) 電話 052-734-0301	リコピット APH-30N	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz
			リコピット APH-31SD	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			リコピット APH-26A	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付
			リコピット APH-32SV	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス 漏 れ 警 報 器 中 継 部	ニッタン電子(株) 大利根工場 (ニッタン(株))	〒349-1148 埼玉県加須市豊野台 1-563-6 電話 0480-72-4835 (本社) 〒151-8535 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-11-7 電話 03-3468-1111	LPガス漏れ表示灯 GBR-5	DC 24V 検知部等(KP-15)の接続個数 5個
	能美防災(株) メヌマ工場	〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 5058 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	ARP型中継器 ARP011,051	DC 6V 検知部等(YP-416)の接続個数 9個
	ホーチキ(株) 町田工場	〒194-8577 東京都町田市鶴間 246 電話 042-795-1111 (本社) 〒141-8660 東京都品川区上大崎 2-10-43 電話 03-3444-4111	LPガス中継器 CGW-12AL(LP)	DC 24V 検知部等(XH-628FP)の接続個数 5個
	パナソニックエコソリューションズ 電材三重(株) あかつ台工場 (パナソニック(株)) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-0131 三重県津市あかつ台 2-2-2 電話 059-233-1200 〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338	MPR5-2 MPRL-2	DC 6V 検知部等(POVPOK-1)の接続個数 5個 DC 24V 検知部等(POVPOK-1)の接続個数 3個

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス 漏れ 警報 器 1 級 受 信 部	ホーチキ(株) 町田工場	〒194-8577 東京都町田市鶴間 246 電話 042-795-1111	液化石油ガス漏れ 受信機 PGR-AAS(LP)	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (CGW-12AL(LP)) 接続検知部等(YF-417)
		(本社) 〒141-8660 東京都品川区上大崎 2-10-43 電話 03-3444-4111	液化石油ガス漏れ 受信機 PGU-AAW(LP)	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (CGW-12AL(LP)) 接続検知部等(YF-417)
	ハナソニックエコソリューションズ 電材三重(株) あのと台工場 (パナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-0131 三重県津市あのと台 2-2-2 電話 059-233-1200	MPJ1-4「 」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等(KP-35PC)
		〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338	MPJ1-5「 」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等(KP-35PC)
			MPJ1-6「 」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等(KP-35PC)

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス漏れ警報器	ニッタン電子(株) 大利根工場 (ニッタン(株))	〒349-1148 埼玉県加須市豊野台1-563-6 電話 0480-72-4835 (本社) 〒151-8535 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-11-7 電話 03-3468-1111	ガス漏れ集中監視盤 受信機 TBP2-nL	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (GBR-5) 接続検知部等(KP-15)
ガス漏れ警報器	能美防災(株) メヌマ工場	〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 5058 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	液化石油ガスもれ 受信機 AAP211	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 30秒 接続中継部 (ARP011,051) 接続検知部等(YP-416)
2級受信部	(株)宮川製作所 横浜事業所 (総合警備保障(株) 総合管理・防災室)	〒222-0001 横浜市港北区樽町 2-1-6 電話 045-542-1151 (本社) 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 6-20-23 電話 03-3713-1151 (本社) 〒107-0051 東京都港区元赤坂 1-6-6 電話 03-3402-7575	ガス漏れ警報表示盤 GAS-106A	DC12V 入力信号 監視時 接点 閉 警報時 1~2秒のフラッシング 接続検知部等(YF-412A) 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 接続検知部等(GP3VBC) 入力信号は上記2種類の切替式 標準遅延時間 55秒

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス漏れ警報器	新コスモス電機(株) 東京工場	〒243-0211 神奈川県厚木市三田 3000 電話 046-242-2513 (生産本部) 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 3-6-25 電話 06-6308-3155	戸外ブザー EB-8L	DC 6V 標準遅延時間 40秒 接続検知部等(XH-628FP)
ガス漏れ警報器	能美防災(株) メヌマ工場	〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼 5058 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	ガス漏れ戸外ブザー ABK011,051	DC 24V 標準遅延時間 30秒 接続検知部等(YP-416)
分離警報部	ハナソニックエコソリューションズ 電材三重(株) あのとつ台工場 (パナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-0131 三重県津市あのとつ台 2-2-2 電話 059-233-1200 〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338	ガス漏れ警報ブザー MSB-2	DC 6V 標準遅延時間 35秒 接続検知部等(POVPOK-1)

種別	製造者名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス 漏れ 警報 器 制御 部	富士電機(株) 大田原事業所	〒324-8510 栃木県大田原市中田原 1043 電話 0287-22-7169 (本社) 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 (ゲートシティ大崎イスタワー) 電話 03-5435-7114	KM-621B	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 無電圧接点 開 警報時 無電圧接点 閉 及び警報器消費電流検出 遮断出力 単発パルス 遮断弁閉止遅延時間 40秒 接続検知部等(KP-15,KP-55) 接続遮断弁(V-15)
	((株)桂精機製作所)	(本社) 〒221-0052 神奈川県横浜市 神奈川区栄町 1-1 (アーハンスクエア横浜8F) 電話 045-461-2334		
	矢崎エナジーシステム(株) 天竜工場	〒431-3393 静岡県浜松市天竜区 二俣町南鹿島 23 電話 0539-25-4111 (本社) 〒108-8333 東京都港区三田 1-4-28 (三田国際ビル17F) 電話 03-3455-8811	YSC-09 YSC-29A/B	DC 6V 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 遮断出力 無電圧(オープンコレクタ出力) 遮断弁閉止遅延時間 45秒 接続検知部等(YP-416) 接続遮断弁(SY25MT) 無線型、電池駆動方式 機器連動型無ユニット YSC-29A 電源: DC 3V (リチウム電池) 遮断出力: フォトトランジスタオープンコレクタ 標準遮断時間: 20秒(ガス警報遮断時間55秒) ガス漏れ無線ユニット YSC-29B 電源: DC 3V (リチウム電池) 信号入力: フォトトランジスタオープンコレクタ 空中線電力: 0.01W 電波帯: 特小無線(429MHz帯) 接続検知部等(YP-434E) 接続遮断弁(SY25MT1)
新コスモス電機(株) 愛媛工場	〒799-3111 愛媛県伊予市 下吾川字池田 776-1 電話 089-946-7096	コスモス RM-691	遮断用無線装置 DC 3V(電池式) 信号端子付 電池電圧低下警報付	