

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器の検定合格品一覧表

(令和2年 8月31日)

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 検 知 部 等	アズビル金門 エナジープロダクツ (株)白河工場 (アズビル金門(株))	〒961-0411 福島県白河市 表郷深渡戸字大山11-16 電話 0248-32-4411 (本社) 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-14-3 電話 03-5980-3733	カリヤ KTS-P100M カリヤ KTS-P110B カリヤ KTS-P140B カリヤ KTS-P131B カリヤ KTS-P531C	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
	新コスモス電機(株) 東京工場	〒243-0211 神奈川県厚木市三田3000 電話 046-242-2513	コスモス、アイ・エス・カシステム XA-686A	一体型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz
	愛媛工場	〒799-3111 愛媛県伊予市下吾川字池田 776-1 電話 089-946-7096	みはり CF-625 コスモス CF-626 コスモス CF-626CL	一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz
	(岩谷産業(株))	(本社) 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 電話 06-6308-3155 (東京本社) 〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8 電話 03-5405-5711	パナソニック XL-628A ガスハンター CF-621 コスモス、みはり、セコム XH-610G	一体型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 AC100V 50/60Hz 一体型 熱線型半導体式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付
	(東洋ガスメーター (株))	(本社) 〒933-0295 富山県射水市本江2795 電話 0766-86-0531	コスモス、らいちよう、 みはり、トモセフ XH-622Ga	一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
	(東洋計器(株))	(本社) 〒390-1298 長野県松本市和田3967-10 電話 0263-48-1121	コスモス XH-638GP	一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
	(富士工器(株))	(本社) 〒390-1298 長野県松本市和田3967-10 電話 0263-48-1121	コスモス、みはり XH-628GP コスモス XH-681G コスモス XH-681GP コスモス XH-611EB	一体型 熱線型半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 熱線型半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 熱線型半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付 バルク用ガス漏れ検知器 分離型 熱線型半導体式 耐湿防滴構造 電池(DC3V) 信号端子付
	(アズビル金門(株))	(本社) 〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-14-3 電話 03-5980-3733	コスモス XH-610GB らいちよう XH-638Ga	バルク用ガス漏れ検知器 分離型 熱線型半導体式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 半導体式 誤報防止機能付 AC100V 50/60Hz 信号端子付
	(パナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	(本社) 〒514-8555 三重県津市藤方1668 電話 0120-28-3338	コスモス XC-791 XL-691 (LPガス検知 部・警報部) CL-791 (CO検知部) コスモス XC-691 XL-691 (LPガス検知 部・警報部) CL-691 (CO検知部)	複合(分離)型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 快適環境お知らせ機能付 出力信号(無線信号) 液化石油ガス用ガス漏れ警報器XL-691に液化石油ガス用 不完全燃焼警報器警報部CL-791内蔵 複合(分離)型 熱線型半導体式 AC100V 50/60Hz 出力信号(無線信号) 液化石油ガス用ガス漏れ警報器XL-691に液化石油ガス用 不完全燃焼警報器警報部CL-691内蔵

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 検 知 部 等	富士電機(株) 大田原事業所	〒324-8510 栃木県大田原市中田原 1043 電話 0287-22-7962	(KP-31A) GP1PBD (KP-35D) GP3VBD KP-15B KP-55B KP-35PC	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 遮断弁連動 一体型 接触燃焼式 DC24V 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 DC24V 信号端子付
	((株)桂精機 製作所)	(本社) 〒221-0052 神奈川県横浜市 神奈川区栄町1-1 (KDX横浜ビル8F) 電話 045-461-2334		
	(ハナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-8555 三重県津市藤方1668 電話 0120-28-3338		
	矢崎エナジーシステム(株) 天竜工場	〒431-3393 静岡県浜松市天竜区 二俣町南鹿島23 電話 053-925-4111 (本社) 〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 (三田国際ビル17F) 電話 03-3455-8811	アロツ子 YF-417C アロツ子 YF-431A アロツ子 YF-432 アロツ子 YF-434G アロツ子 YF-005NV アロツ子 YF-005N アロツ子 YF-005N(D) アロツ子 YF-433F アロツ子 YF-437F アロツ子 YF-437FP アロツ子 SD-026 (検知部) YF-313A (警報部)	一体型 接触燃焼式 DC24V 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 誤報防止機能付 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 誤報防止機能付 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 誤報防止機能付 信号端子付 一体型 接触燃焼式 耐湿防滴構造 AC100V 50/60Hz 信号端子付
リコーエレメックス (株) 精密機器部品 事業本部	〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野 1218-2 電話 0573-26-1511 (本社) 〒444-8586 愛知県岡崎市井田町3-69 電話 0564-23-5111	リコビット APH-30N リコビット APH-31SD リコビット APH-32SV	一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付 一体型 接触燃焼式 AC100V 50/60Hz 信号端子付	
理研計器(株) 開発センター	〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町2-3 電話 048-878-8341	GP-18BK 警報部 GP-18BK-A 検知部 GP-18BK-D	ハル用ガス漏れ検知器 分離型 接触燃焼式 耐湿防滴構造 電池 (DC3V) 信号端子付	

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 中 継 部	ニッタン電子(株) 大利根工場	〒349-1148 埼玉県加須市豊野台 1-563-6 (本社) 〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5 電話 03-5333-8601	LPガス漏れ表示灯 GBR-5	DC 24V 検知部等 (KP-15) の接続個数 5個
	能美防災(株) メスマ工場	〒360-0238 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	ARP型中継器 ARP011, 051	DC 6V 検知部等 (YP-416) の接続個数 9個
	ホーチキ(株) 町田工場	〒194-8577 東京都町田市南町田3-7-1 電話 042-795-1111 (本社) 〒141-8660 東京都品川区上大崎 2-10-43 電話 03-3444-4111	LPガス中継器 CGW-12AL (LP)	DC 24V 検知部等 (XH-628) の接続個数 5個
	パナソニックライフソリューションズ 電材三重(株) あのとつ台工場 (パナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-0131 三重県津市あのとつ台2-2-2 電話 059-233-1200 (本社) 〒514-8555 三重県津市藤方1668 電話 0120-28-3338	MPR5-2 MPRL-2	DC 6V 検知部等 (POVPOK-1) の接続個数 5個 DC 24V 検知部等 (POVPOK-1) の接続個数 3個

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス漏れ警報器	ホーチキ(株) 町田工場	〒194-8577 東京都町田市南町田3-7-1 電話 042-795-1111	液化石油ガス漏れ 受信機 PGR-AAS(LP)	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (CGW-12AL(LP)) 接続検知部等 (YF-417)
		(本社) 〒141-8660 東京都品川区上大崎 2-10-43 電話 03-3444-4111	液化石油ガス漏れ 受信機 PGU-AAW(LP)	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (CGW-12AL(LP)) 接続検知部等 (YF-417)
1級受信部	パナソニックライフソリューションズ 電材三重(株) あのつ台工場 (パナソニック(株)システム機器ビジネスユニット)	〒514-0131 三重県津市あのつ台2-2-2 電話 059-233-1200	MPJ1-4「」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等 (KP-35PC)
		(本社) 〒514-8555 三重県津市藤方1668 電話 0120-28-3338	MPJ1-5「」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等 (KP-35PC)
			MPJ1-6「」	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 50秒 接続中継部 (MPR5-2) 接続検知部等 (KP-35PC)

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 2 級 受 信 部	ニッタン電子(株) 大利根工場	〒349-1148 埼玉県加須市豊野台 1-563-6 電話 0480-72-4835 (本社) 〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5 電話 03-5333-8601	ガス漏れ集中監視盤 受信機 TBP2-nL	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 40秒 接続中継部 (GBR-5) 接続検知部等 (KP-15)
	能美防災(株) メヌマ工場	〒360-0238 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	液化石油ガスもれ 受信機 AAP211	AC100V 50/60Hz 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 標準遅延時間 30秒 接続中継部 (ARP011, 051) 接続検知部等 (YP-416)
	(株)宮川製作所 横浜事業所	〒222-0001 横浜市港北区樽町2-1-6 電話 045-542-1151 (本社) 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 6-20-23 電話 03-3713-1151	ガス漏れ警報表示盤 GAS-106A	DC 12V 入力信号 監視時 接点 閉 警報時 1～2秒のフラッシング 接続検知部等 (YF-412A) 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 接続検知部等 (GP3VBC) ※入力信号は上記2種類の切替式 標準遅延時間 55秒

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガス 漏 れ 警 報 器 分 離 警 報 部	新コスモス電機(株) 東京工場	〒243-0211 神奈川県厚木市三田3000 電話 046-242-2513 (本社) 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 電話 06-6308-3155	戸外ブザー EB-8L	DC 6V 標準遅延時間 40秒 接続検知部等 (XH-628)
	能美防災(株) メヌマ工場	〒360-0238 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 電話 048-588-1531 (本社) 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 電話 03-3265-0211	ガス漏れ戸外ブザー ABK011, 051	DC 24V 標準遅延時間 30秒 接続検知部等 (YP-416)
	パナソニックライフソリューションズ 電材三重(株) あのつ台工場 (パナソニック(株) システム機器ビジネス ユニット)	〒514-0131 三重県津市あのつ台 2-2-2 電話 059-233-1200 (本社) 〒514-8555 三重県津市藤方 1668 電話 0120-28-3338	ガス漏れ警報ブザー MSB-2	DC 6V 標準遅延時間 35秒 接続検知部等 (POVPOK-1)

	製造社名 (総代理店)	所在地	品名・型式	主な仕様
ガ ス 漏 れ 警 報 器 制 御 部	矢崎エンジニアシステム(株) 天竜工場	〒431-3393 静岡県浜松市天竜区 二俣町南鹿島23 電話 053-925-4111 (本社) 〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 電話 03-3455-8811	YSC-09 YSC-29A/B	DC 6V 入力信号 監視時 DC 6V 警報時 DC 12V 遮断出力 無電圧 (オープンコレクタ出力) 遮断弁閉止遅延時間 45秒 接続検知部等 (YP-416) 接続遮断弁 (SY25MT) 無線型、電池駆動方式 機器連動型無線ユニット YSC-29A 電源: DC 3V (リチウム電池) 遮断出力: フォトトランジスタオープンコレクタ 標準遮断時間: 20秒 (ガス警報遮断時間55秒) ガス漏れ無線ユニット YSC-29B 電源: DC 3V (リチウム電池) 信号入力: フォトトランジスタオープンコレクタ 空中線電力: 0.01W 電波帯: 特小無線 (429MHz帯) 接続検知部等 (YF-434E) 接続遮断弁 (SY25MT1)
	新コスモス電機(株) 愛媛工場	〒799-3111 愛媛県伊予市下吾川字池田 776-1 電話 089-946-7096	コスモス RM-691	遮断用無線装置 DC 3V (電池式) 信号端子付 電池電圧低下警報付