

定期自主検査指針 KHKS 1850-4

新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正案	現 行
<p data-bbox="495 269 748 395">KHKS 1850-4 定期自主検査指針 (冷凍保安規則関係)</p> <p data-bbox="145 411 257 448"><b>I 総則</b></p> <p data-bbox="185 464 239 491">(略)</p> <p data-bbox="145 507 452 544"><b>II 定期自主検査の方法</b></p> <p data-bbox="185 560 239 587">(略)</p>	<p data-bbox="1487 269 1740 395">KHKS 1850-4 定期自主検査指針 (冷凍保安規則関係)</p> <p data-bbox="1135 411 1247 448"><b>I 総則</b></p> <p data-bbox="1176 464 1229 491">(略)</p> <p data-bbox="1135 507 1442 544"><b>II 定期自主検査の方法</b></p> <p data-bbox="1176 560 1229 587">(略)</p>

改正案

現行

Ⅲ 様式

Ⅲ 様式

(新規)

(様式)

記載例

(整理番号〇〇-〇〇〇〇)

定期自主検査記録(例)

検査年月日	
検査者氏名	
検査の実施を監督した者	

該当規則条項(冷凍) 7条

事業所の名称・所在地等: 株式会社事業所

県市番地

冷媒ガス種類: アンモニア

冷凍能力: 100トン/日

適用 有 無	検査対象	検査方法等		検査結果		検査結果に基づく 措置内容等
		方法	項目	合	否	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	警戒標	目視	外観	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	バルブ等の操作に係る措置	目視	外観 状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	引火性又は発火性の物のたい積の状況	目視	周囲 状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	火気の付近にないこと	目視	外観 状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	流出防止措置	目視 寸法	外観 状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	漏えいガスが滞留しない構造	目視 作動	外観 機能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	耐震設計構造	目視	外観	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	冷媒設備の耐圧性能	目視 記録	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	冷媒設備の気密性能	記録	漏洩	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	運転状態で実施。気密試験記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	冷媒ガスが漏えいしない構造	目視	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	圧力計	目視 記録	外観 精度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	精度確認記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	液面計	目視 記録	外観	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	止め弁の作動検査記録は別添
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	電気設備の防爆構造			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	安全装置	目視 記録	外観 機能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作動検査記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	安全弁等の放出管	目視	外観	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	除害措置	目視 記録	外観 状況 機能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作動検査記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ガス漏えい検知警報設備	目視 記録	外観 状況 機能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作動検査記録は別添
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	消火設備	目視 記録	外観 状況 性能	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作動検査記録は別添