

平成 20 年度第 1 回(通算第 6 回)
冷凍空調規格委員会 議事録

- I. 日時：平成 20 年 7 月 18 日(金) 13:30～16:30
- II. 場所：虎ノ門パストラル 本館
- III. 出席者（順不同、敬称略）
委員長：功刀
副委員長：小口
委員：松尾、伊藤、辻、三嶋(代理松浦)、太田、澤柳、三好、小川、高木、
荻野、児嶋
オブザーバ：樋口
KHK：荒井、松木、佐藤、鈴木
- IV. 配付資料
資料 31 前回（通算第 5 回）議事録（案）
資料 32 冷凍用圧力容器の溶接基準（案）
資料 33 冷凍用圧力容器の溶接基準（案）新旧対照表
資料 34 保安検査基準（一部改正案）
資料 35 定期自主検査指針（一部改正案）
参考資料 保安検査と定期自主検査
〃 例示基準(抜粋 14 除害、13 警報器)
資料 36 冷凍空調装置の施設基準（改正案）経過報告
資料 37 冷凍空調規格委員会名簿
- V. 議事概要
1. 挨拶、委員紹介
 - ・会議に先立って、KHKから挨拶があった。
 - ・児嶋新委員の紹介があった。
 2. 定足数の報告
事務局から、本日の委員出席者数は13名であることを報告し、規格委員会規程第14条第1項に定める定足数を満足していることが確認された。
 3. 委員倫理の遵守要請
功刀委員長から、各委員及びオブザーバに対して、委員倫理心得を遵守するようお願いした。

4. 議案

(1) 前回議事録の確認

資料 31 に基づき、前回の議事が確認され、議事録が承認された。

(2) 冷凍用圧力容器溶接基準（案）について

資料 32、33 に基づき、事務局から説明があり、一部修正の後、投票に移ることが了承された。

なお、投票の対象は資料 33 とするが、次の修正点を修正したものを投票期間前に各委員に送付することとした。

修正点

- ・表 2.1 の注 2 の圧力表記は、ゲージ圧である旨明確にする。
- ・図 2.9 の図中の注書きを復活する。
- ・解説の文中、告示や通達の名称は、略称でなく正式名にする。
- ・資料 33 の 1.1 に修正ミスがあり、資料 32 の該当の部分のとおり修正する。

投票期間は、8 月 1 日から同月 15 日までを予定している旨事務局から説明があった

また、投票で決議後のパブリックコメントの期間を 1 ヶ月とする旨決議された。

(3) 保安検査基準及び定期自主検査指針について

資料 34、35 に基づき、事務局から説明があり、投票に移ることが了承された。

投票期間、パブリックコメントの期間は溶接基準と同様にすることが決議された。

(4) 冷凍空調装置の施設基準について

資料 36 に基づき、事務局から冷凍空調装置の施設基準検討分科会での検討状況の説明があった。

(5) その他

次回は、平成 20 年 11 月 4 日(火) 13:30～16:30 とする。

以 上