

平成 22 年度第 2 回(通算第 13 回)

冷凍空調規格委員会 議事録

- I. 日時：平成 22 年 9 月 30 日(木) 13:30～16:30
- II. 場所：高圧ガス保安協会 第 2・3 会議室
- III. 出席者（順不同、敬称略）
委員長：功刀
副委員長：小口
委員：福田、伊藤、辻、松浦、石川、太田、澤柳、三好、小川、高木、樋爪、西田
KHK：松木、鈴木
- IV. 配付資料
資料 79 前回議事録（案）
資料 80 冷凍空調装置の施設基準〔フッ素化合物、二酸化炭素の施設編〕(案)
資料 81 冷凍空調装置の施設基準〔不活性のフッ素化合物冷凍能力 20 トン未満の施設編〕(案)
資料 82 冷凍空調装置の施設基準〔可燃性ガス、微燃性ガスの施設編〕(案)
資料 83 冷凍空調装置の施設基準の意見に係る対応(案)
資料 83 別紙 1 及び別紙 2

資料 84 冷凍空調装置の施設基準アンモニア編 新旧対照表
資料 85 危害予防規程等の改正に係るパブリックコメントの対応内容
- V. 議事概要
 1. 報告
事務局から、委員及び委員代理者出席者数は 14 名であり、規格委員会規程第 14 条第 1 項に定める定足数を満足する旨の報告があった。
 2. 議案
(1) 功刀委員長から、各委員に対して、委員倫理心得を遵守するようお願いした。

(2) 資料 79 に基づき、前回の議事が確認され、議事録が承認された。

(3) 資料 80～82 に基づき、冷凍空調装置の施設基準の改正（案）について事務局から説明があり、下記の項目を修正し書面投票に移ることが了承された。

【主な修正】

- ・ 資料 80～82 のまえがきの「④KHKS 0302-4 アンモニア編」を「④KHKS 0302-4 アンモニア施設編」とする。
- ・ 資料 81(KHKS 0302-2) フルオロカーボン（不活性のものに限る。）冷凍能力 20 トン未満の施設編 の 11 頁表 2 に R417A を追加する。
- ・ 資料 80～82 の用語の意味 2.4 冷媒ガスの加害性の中で、「この区分は、国際規格 ISO /DIS 5149-1 による。」を「この区分は、国際規格 ISO /DIS 817 を参考にした。」に修正する。
なお、冷媒ガスの加害性についての項で、B2L を除いている旨の記述を行うこととした。

(4) 冷凍空調装置の施設基準アンモニア施設編 新旧対照表について、資料 84 に基づき事務局から説明があり、各委員から 10 月 15 日までに意見を提出していただくこととした。

(5) その他

次回は、平成 23 年 2 月 24 日（木） 13:30～16:30 とする。

以上