

平成 19 年度第 2 回 冷凍空調規格委員会
冷凍空調装置の施設基準検討分科会
議事録

日 時 : 平成 20 年 1 月 30 日 (水) 14:00~17:00

場 所 : 高圧ガス保安協会 第 2 会議室 (7F)

出席者 : 委員 : 樋口主査、福田副主査、辻、太田、川野、澤柳、山本、新、
小関、加納、藤原
KHK : 佐藤、鈴木

配付資料

資料 11 第 1 回議事録 (案)

資料 12 冷凍空調装置の施設基準に係るアンケート (まとめ)

定足数報告 : 事務局から定足数を満たす旨報告があった。

議 案 :

(1) 前回議事録の確認

資料 11 に基づき、前回の議事が確認され、議事録が承認された。

(2) 冷凍空調装置の施設基準に係るアンケート

資料 12 に基づき、アンケートにつき検討がなされた結果、概略以下の方針で検討審議をすすめることとなった。

- ・改定スケジュールを踏まえ、冷媒ガス別の分冊を前提に検討する。
- ・掲載する冷媒は、冷凍規則にあるものを含め、近い将来使用が考えられるものも含める。
- ・高圧ガス保安法の適用除外の設備は、基準の対象とはしない。
しかしながら、保安上のことは冷凍能力の多寡に拘わらないので、例えば解説に、基準の対象とはしないが参考になる旨付言する。
- ・限界濃度について、個別の値は ISO5149 による旨、また、この考

え方は、許容濃度とは異なる旨の注意書きを解説に記述する。

- ・酸素欠乏について解説に図示する。
- ・機械式換気の風量計算式に関して、樋口主査が作成する計算例をもとに次回に検討する。
- ・広く意見を募り、よりよくするため、機を見て各関係団体との意見集約を行う。
- ・本基準は、冷凍機器の製造者、運転者、保守管理者を対象者として想定する。
- ・その他、個別事項として出された意見等は、内容審議に際してその都度検討に加える。

(3) その他

次回は、平成20年3月4日(火) 13:30~17:00(予定)

場所は、後日連絡する。(注：虎ノ門パストラル 新館4F グレイス会議室)

以上